

RAPPORTO DI PROVA N. 15/04326 DEL: 05/05/2015

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA		
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)		
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	FONTANINO PARCHEGGIO VIA CAPPELLA		
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	CONSULENTE ESTERNO LABORATORIO NATURA SRL		
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	DARIO POSILLIPO		
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**		
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	4037/2015		
TEMPERATURA AMBIENTALE:	23,5 °C		
DATA CAMPIONAMENTO:	29/04/2015	ORA DI CAMPIONAMENTO:	09:50
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	29/04/2015	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	17:00
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	29/04/2015		
N° ACCETTAZIONE:	15/04326		
Tipo analisi:	CONTROLLO DI ROUTINE	Data inizio prova:	29/04/15
		Data fine prova:	05/05/15

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
CLORO LIBERO*	UNI EN ISO 7393-1: 2002	mg/l	0,16	Valore consigliato 0,2 (2)
pH	UNI EN ISO 10523: 2009	Unità di pH	7,5	[6,5-9,5] (2)
CONDUTTIVITA' ELETTRICA	UNI EN 27888: 1995	µS/cm	592	2.500 (2)
TORBIDITA'	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	<0.4	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
COLORE	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
ODORE	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
AZOTO AMMONIACALE	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5 (2)
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5 (2)
ALLUMINIO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 10	200 (2)
FERRO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 20	200 (2)
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	UFC/100 ml	0	0 (2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	15	(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	4	(2)
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1: 2014 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

RAPPORTO DI PROVA N. 15/04326 DEL: 05/05/2015

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE: VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: 00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO: FONTANINO PARCHEGGIO VIA CAPPELLA
DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI: CONSULENTE ESTERNO LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE: DARIO POSILLIPO
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO: RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO: 4037/2015
TEMPERATURA AMBIENTALE: 23.5 °C

DATA CAMPIONAMENTO: 29/04/2015
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 29/04/2015
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 29/04/2015
N° ACCETTAZIONE: 15/04326

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**
 Data inizio prova: 29/04/15
 Data fine prova: 05/05/15

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-1: 2014 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

(2) DLgs n° 31 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Il campione risulta CONFORME ai sensi della normativa di cui alla nota

* prova non accreditata da ACCREDIA

**Campionamento escluso dall'accreditamento

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80 % ed il 120 %, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. Viceversa, l'analita per il quale si applica il fattore di correzione sarà esplicitato nella presente nota
 I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



Dot.
Il Responsabile del Laboratorio
 V. Dott. Fortunato V. I. G. S.

RAPPORTO DI PROVA N. 15/04327 DEL: 05/05/2015

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA		
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)		
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	POZZETTO VIA CAPPELLA/VIA PANORAMICA		
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	CONSULENTE ESTERNO LABORATORIO NATURA SRL		
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	DARIO POSILLIPO		
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**		
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	4036/2015		
TEMPERATURA AMBIENTALE:	23.0 °C		
DATA CAMPIONAMENTO:	29/04/2015	ORA DI CAMPIONAMENTO:	09:30
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	29/04/2015	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	17:00
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	29/04/2015		
N° ACCETTAZIONE:	15/04327		
Tipo analisi:	CONTROLLO DI ROUTINE		
		Data inizio prova:	29/04/15
		Data fine prova:	05/05/15

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
CLORO LIBERO*	UNI EN ISO 7393-1: 2002	mg/l	0,19	Valore consigliato 0,2 (2)
pH	UNI EN ISO 10523: 2009	Unità di pH	7,7	[6,5-9,5] (2)
CONDUTTIVITA' ELETTRICA	UNI EN 27888: 1995	µS/cm	620	2.500 (2)
TORBIDITA'	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	<0.4	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
COLORE	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
ODORE	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
AZOTO AMMONIACALE	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5 (2)
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5 (2)
ALLUMINIO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 10	200 (2)
FERRO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 20	200 (2)
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	UFC/100 ml	0	0 (2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	1	(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	1	(2)
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1: 2014 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

RAPPORTO DI PROVA N. 15/04327 DEL: 05/05/2015

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE: VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: 00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO: POZZETTO VIA CAPPELLA/VIA PANORAMICA
DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI: CONSULENTE ESTERNO LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE: DARIO POSILLIPO
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO: RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO: 4036/2015
TEMPERATURA AMBIENTALE: 23.0 °C

DATA CAMPIONAMENTO: 29/04/2015
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 29/04/2015
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 29/04/2015
N° ACCETTAZIONE: 15/04327

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 29/04/15
Data fine prova: 05/05/15

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-1: 2014 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

(2) DLgs n° 31 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Il campione risulta CONFORME ai sensi della normativa di cui alla nota

* prova non accreditata da ACCREDIA

**Campionamento escluso dall'accreditamento

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80 % ed il 120 %, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. Viceversa, l'analita per il quale si applica il fattore di correzione sarà esplicitato nella presente nota
I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Fortunato Vjasi

RAPPORTO DI PROVA N. 15/04328 DEL: 05/05/2015

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA		
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)		
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639		
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA		
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZA S. ANTONIO		
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE		
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	CONSULENTE ESTERNO LABORATORIO NATURA SRL		
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	DARIO POSILLIPO		
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**		
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	4038/2015		
TEMPERATURA AMBIENTALE:	25.0 °C		
DATA CAMPIONAMENTO:	29/04/2015	ORA DI CAMPIONAMENTO:	10:20
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	29/04/2015	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	17:00
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	29/04/2015		
N° ACCETTAZIONE:	15/04328		
Tipo analisi:	CONTROLLO DI ROUTINE		
		Data inizio prova:	29/04/15
		Data fine prova:	05/05/15

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
CLORO LIBERO*	UNI EN ISO 7393-1: 2002	mg/l	0,20	Valore consigliato 0,2 (2)
pH	UNI EN ISO 10523: 2009	Unità di pH	7,5	[6,5-9,5] (2)
CONDUTTIVITA' ELETTRICA	UNI EN 27888: 1995	µS/cm	607	2.500 (2)
TORBIDITA'	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	<0.4	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
COLORE	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
ODORE	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale (2)
AZOTO AMMONIACALE	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5 (2)
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5 (2)
ALLUMINIO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 10	200 (2)
FERRO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 20	200 (2)
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	UFC/100 ml	0	0 (2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	0	(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	0	(2)
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1: 2014 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

RAPPORTO DI PROVA N. 15/04328 DEL: 05/05/2015

COMMITTENTE: COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE: VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE: 00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO: COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO: PIAZZA S. ANTONIO
DESCRIZIONE CAMPIONE: ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI: CONSULENTE ESTERNO LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE: DARIO POSILLIPO
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO: RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO: 4038/2015
TEMPERATURA AMBIENTALE: 25.0 °C

DATA CAMPIONAMENTO: 29/04/2015
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 29/04/2015
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 29/04/2015
N° ACCETTAZIONE: 15/04328

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 29/04/15
Data fine prova: 05/05/15

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-1: 2014 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

(2) DLgs n° 31 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Il campione risulta CONFORME ai sensi della normativa di cui alla nota

- * prova non accreditata da ACCREDIA
- **Campionamento escluso dall'accreditamento

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80 % ed il 120 %, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione. Viceversa, l'analita per il quale si applica il fattore di correzione sarà esplicitato nella presente nota. I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova. Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.



LABORATORIO DEI CHIMICI DELLA CASERTA
Dott. Fortunato Vilasi
Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fortunato Vilasi