Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02887711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04891	DEL 14/05/2018
COMMITTENTE:	COMUNE MONTE PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Panoramica 80070 Monte di Procida (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PARCHEGGIO VIA CAPPELLA
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Mario Buonocore
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + Rapporti ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20180405BM1025
DATA CAMPIONAMENTO: 05/04/2018	ORA INIZIO: 10.25 ORA FINE: 10.50
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 05/04/2018	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 05/04/2018	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA04891	
DATA INIZIO PROVA: 05/04/2018	DATA FINE PROVA: 19/04/2018

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
CLORO ATTIVO LIBERO *APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003*	mg/L	**0,20**	
ALLUMINIO *EPA 6020B 2014*	µg/L	**< 10**	200
FERRO *EPA 6020B 2014*	µg/L	**< 20**	200
NITRITI *APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003*	mg/L	**< 0,05**	0,5
ODORE *APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	**0**	
pH *UNI EN ISO 10523: 2012*	unità pH	**7,2**	6,5÷9,5
SAPORE *APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	**0**	
TORBIDITÀ *APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003*	NTU	**< 0,4**	
AZOTO AMMONIACALE *APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003*	mg/L	**0,066**	0,5
CONDUTTIVITÀELETTRICA *UNI EN 27888: 1995*	µs/cm	**701**	2500
COLORE *APAT CNR IRSA 2020.A Man 29 2003*	tasso diluiz.	**0**	
CONTA DI BATTERI COLIFORMI *UNI EN ISO 9308-1 2017*	UFC/100mL	**0**	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37° C *UNI EN ISO 6222: 2001*	UFC/mL	1	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI *UNI EN ISO 9308-1.2017*	UFC/100mL	**0**	0
CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI *APAT CNR IRSA 7080 Man 29 2003*	UFC/100mL	**0**	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C *UNI EN ISO 6222: 2001*	UFC/mL	1	

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

NATURA
Il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02687711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0562

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04891 DEL 14/05/2018

Limiti:
Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Legenda:
U.M. = unità di misura
nd = non determinabile
U (se presente) = incertezza
LR (se presente) = limite di rilevabilità

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Limite

NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA PROVINCIA DOTT. TROISI FRANCESCO CHIMICO N. 171

Il Responsabile di laboratorio
Dott. Francesco Troisi

NATURA
il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02887711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04892	DEL 14/05/2018
COMMITTENTE:	COMUNE MONTE PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Panoramica 80070 Monte di Procida (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PARCHEGGIO VIA CAPPELLA
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Mario Buonocore
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + Rapporti ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20180405BM0940
DATA CAMPIONAMENTO: 05/04/2018	ORA INIZIO: 09.40 ORA FINE: 10.15
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 05/04/2018	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 05/04/2018	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA04892	
DATA INIZIO PROVA: 05/04/2018	DATA FINE PROVA: 19/04/2018

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
CLORO ATTIVO LIBERO *APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003*	mg/L	0,12	
ALLUMINIO *EPA 6020B 2014*	µg/L	< 10	200
FERRO *EPA 6020B 2014*	µg/L	< 20	200
NITRITI *APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003*	mg/L	< 0,05	0,5
ODORE *APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	0	
pH *UNI EN ISO 10523: 2012*	unità pH	7,4	6,5÷9,5
SAPORE *APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	0	
TORBIDITÀ *APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003*	NTU	< 0,4	
AZOTO AMMONIACALE *APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003*	mg/L	< 0,05	0,5
CONDUTTIVITÀELETTRICA *UNI EN 27888: 1995*	µs/cm	717	2500
COLORE *APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	0	
CONTA DI BATTERI COLIFORMI *UNI EN ISO 9308-1:2017*	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37° C *UNI EN ISO 6222: 2001*	UFC/mL	2	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI *UNI EN ISO 9308-1:2017*	UFC/100mL	0	0
CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI *APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003*	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C *UNI EN ISO 6222: 2001*	UFC/mL	3	

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02887711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

LAB N° 0562

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04892 DEL 14/05/2018

Limiti:
Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Legenda:
U.M. = unità di misura
nd = non determinabile
U (se presente) = incertezza
LR (se presente) = limite di rilevabilità

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Limite

NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA
DOTT. TROISI FRANCESCO CHIMICO N. 1714

Il Responsabile di laboratorio
Dott. Francesco Troisi

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02887711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001 2008

LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04893	DEL 14/05/2018
COMMITTENTE:	COMUNE MONTE PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	Via Panoramica 80070 Monte di Procida (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	POZZETTO INCROCIO VIA CAPPELLA/VIA PANORAMICA
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME CAMPIONATORE:	Mario Buonocore
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	Rapporti ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + Rapporti ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	20180405BM0915
DATA CAMPIONAMENTO: 05/04/2018	ORA INIZIO: 09.15 ORA FINE: 09.40
DATA RICEZIONE CAMPIONE: 05/04/2018	
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 05/04/2018	ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE: 15.30
N° ACCETTAZIONE CAMPIONE: 18LA04893	
DATA INIZIO PROVA: 05/04/2018	DATA FINE PROVA: 19/04/2018

Parametro *Metodo*	U.M.	Risultato	Limiti
CLORO ATTIVO LIBERO *APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003*	mg/L	0,14	
ALLUMINIO *EPA 6020B 2014*	µg/L	< 10	200
FERRO *EPA 6020B 2014*	µg/L	< 20	200
NITRITI *APAT CNR IRSA 4020 Man 29 2003*	mg/L	< 0,05	0,5
ODORE *APAT CNR IRSA 2050 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	0	
pH *UNI EN ISO 10523: 2012*	unità pH	7,6	6,5÷9,5
SAPORE *APAT CNR IRSA 2080 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	0	
TORBIDITÀ *APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003*	NTU	< 0,4	
AZOTO AMMONIACALE *APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003*	mg/L	< 0,05	0,5
CONDUTTIVITÀELETTRICA *UNI EN 27888: 1995*	µs/cm	707	2500
COLORE *APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003*	tasso diluiz.	0	
CONTA DI BATTERI COLIFORMI *UNI EN ISO 9308-1:2017*	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37° C *UNI EN ISO 6222: 2001*	UFC/mL	1	
CONTA DI ESCHERICHIA COLI *UNI EN ISO 9308-1:2017*	UFC/100mL	0	0
CONTA DI SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI *APAT CNR IRSA 7050 Man 29 2003*	UFC/100mL	0	0
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22° C *UNI EN ISO 6222: 2001*	UFC/mL	3	

(**): Campionamento escluso dall'accreditamento.

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80% ed il 120%, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
P.IVA 02887711212
E-Mail: natura@naturasrl.it
Sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

LAB N° 0562

SEGUE RAPPORTO DI PROVA N. 18LA04893 DEL 14/05/2018

Limiti:
Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Legenda:
U.M. = unità di misura
nd = non determinabile
U (se presente) = incertezza
LR (se presente) = limite di rilevabilità

Pareri ed interpretazioni non oggetto dell'accreditamento Accredia

SUPERAMENTI

Limite 1: D.Lgs. n° 31 del 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

SUPERAMENTI rispetto al Limite 1:

Parametro	U.M.	Valore	Limite

NESSUN SUPERAMENTO - CONFORME rispetto al Limite 1 per i parametri analizzati

I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo laboratorio.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA
DOTT. TROISI FRANCESCO CHIMICO N. 1714

Il Responsabile di laboratorio
Dott. Francesco Troisi