



**LABORATORIO
AMBIENTE E
SALUTE S.r.l.**



LAB N°0728L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

- Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute per
AUTOCONTROLLO prot. 310/95.

- Laboratorio iscritto nell'elenco della REGIONE CAMPANIA
prot. 091NA.

- Laboratorio autorizzato PNCS abilitato ad effettuare analisi
in ambito dei piani nazionali controllo salmonellosi
prot. L000620

Committente: Comune di Monte di Procida
Via Panoramica 80070 Monte di Procida - NA

Data emissione: 24-12-2019

Settore: ACQUE
Categoria merceologica: Acque potabili
Descrizione del campione: Acqua da pozzetto Via Inferno altezza civico 53, ore 11.20
Procedura di camp.to: POS 10 REV.13
Note: -
Tipo imballo/contenitore: Bottiglia sterile con sodio tiosolfato
Campionato da: Dott. Giuseppe Russo - LAS s.r.l.
Doc. di accompagnamento: P0679 B
Quantità conferita: 2000 ml
Descrizione suggello: Tappo a vite
Data campionamento: 16/12/2019
Data accettazione: 16/12/2019
Data inizio: 16/12/2019
Data fine: 24/12/2019
Temp. all'arrivo: 4°C ± 2°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA N° 38.350_19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°642 - art. 16 e 18 legge n°679 del 19.07.97 - D.M. 21.06.1978 - art. 8

ANALITA'	RISULTATO	UdM	U ⁽¹⁾	LIMITI
Conta Escherichia coli β glucuronidasi positivo Metodo: UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100ml		=0 ^{nt2}
Conta batteri Coliformi Metodo: UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100ml		=0 ^{nt2}
Conta Enterococchi intestinali Metodo: UNI EN ISO 7899-2:2003	0	UFC/100ml		=0 ^{nt2}
Conta Microorganismi a 22°C Metodo: UNI EN ISO 6222:2001	< 1	UFC/ml		Senza variazioni anomale ^{nt2}
Conta Microorganismi a 36°C Metodo: UNI EN ISO 6222:2001	< 1	UFC/ml		
Conta di spore di anaerobi solfitriduttori (Clostridia) Metodo: UNI EN 26461-2:1994	0	UFC/100ml		
Concentrazione idrogenionica a 25°C pH Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man.29:2003	7,6	Adimens.	[$\pm 0,2$]	>=6,5 and <=9,5 ^{nt2}
Conducibilità elettrica a 20°C Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man.29:2003	780	$\mu S/cm$	[± 10]	<=2500 ^{nt2}
*Cloro attivo libero Metodo: APAT CNR IRSA 4080 Man.29:2003	0,20	mg/l		=0,2 ^{nt2} Valore consigliato ^{nt2}
*Odore Metodo: APAT CNR IRSA 2050 Man.29:2003	Inodore	Adimens.		Senza variazioni anomale ^{nt2}
*Colore Metodo: APAT CNR IRSA 2020A Man.29:2003	Incolore	Adimens.		Senza variazioni anomale ^{nt2}
*Sapore Metodo: APAT CNR IRSA 2080 Man.29:2003	Insapore	Adimens.		Senza variazioni anomale ^{nt2}
*Turbidità Metodo: APAT CNR IRSA 2110 Man.29:2003	< 0,4	NTU		Senza variazioni anomale ^{nt2}
Nitrato (NO ₃ ⁻) Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man.29:2003	2	mg/l NO ₃ ⁻		<=50 ^{nt2}
Nitrito (NO ₂ ⁻) Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man.29:2003	<0,05	mg/l NO ₂ ⁻		<=0,50 ^{nt2}
Ammonio (NH ₄ ⁺) Metodo: APAT CNR IRSA 3030 Man.29:2003	< 0,05	mg/l NH ₄		<=0,5 ^{nt2}
Ferro Metodo: APAT CNR IRSA 3020 Man.29:2003	<20	$\mu g/l$		<=200 ^{nt2}
Alluminio Metodo: APAT CNR IRSA 3020 Man.29:2003	< 20	$\mu g/l$		<=200 ^{nt2}

Laboratorio Ambiente e Salute s.r.l.

Via Stefano Barbato 10, 80147 Napoli - P.IVA:03060571217 - email:lassrl.com - Tel.: 0815516860 - Fax: 0815422400



**LABORATORIO
AMBIENTE E
SALUTE S.r.l.**



LAB N°0728L
Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

- Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute per
AUTOCONTROLLO prot. 310/95.
- Laboratorio iscritto nell'elenco della REGIONE CAMPANIA
prot. 091NA.
- Laboratorio autorizzato PNCS abilitato ad effettuare analisi
in ambito dei piani nazionali controllo salmonellosi
prot. L000620

RAPPORTO DI PROVA N° 38.350_19

ANALITA'	RISULTATO	UDM	U ^{LM}	LIMITI
----------	-----------	-----	-----------------	--------

LEGISLAZIONE:

rif.2: Decreto Legislativo n°31/2001 e s.m.i.

NOTA:

- Se il risultato viene espresso come < ad una grandezza, si intende minore del limite di quantificazione LQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantizzata con accettabile precisione ed accuratezza.

NOTE/CONFORMITA':

Dall'esame dei risultati delle prove si evidenzia che il campione limitatamente ai parametri indagati, e tenendo conto dell'incertezza di misura ove calcolata, è CONFORME alla norma di riferimento se indicata.



* Prova non accreditata da Accredia

(1) Incertezza estesa, là dove indicata, calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%
(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

MOD RDP Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.6f SN E11F15LAS18

pag. 2 di 2

Laboratorio Ambiente e Salute s.r.l.

Via Stefano Barbato 10, 80147 Napoli - P.IVA:03060571217 - email@lassrl.com - Tel.: 0815516860 - Fax: 0815422400



**LABORATORIO
AMBIENTE E
SALUTE S.r.l.**



LAB N°0728L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

- Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute per
AUTOCONTROLLO prot. 310/95.

-Laboratorio iscritto nell'elenco della REGIONE CAMPANIA
prot. 091NA.

-Laboratorio autorizzato PNCS abilitato ad effettuare analisi
in ambito dei piani nazionali controllo salmonellosi
prot. L000620

Committente: Comune di Monte di Procida
Via Panoramica 80070 Monte di Procida - NA

Data emissione: 24-12-2019

Settore:	ACQUE	
Categoria merceologica:	Acque potabili	
Descrizione del campione:	Acqua da pozzetto Via Panoramica altezza civico 186 ore 11.15	
Procedura di camp.to: ⁽²⁾	POS 10 REV.13	
Note:	-	
Tipo imballo/contenitore:	Bottiglia sterile con sodio tiosolfato	Data campionamento: 16/12/2019
Campionato da:	Dott. Giuseppe Russo - LAS s.r.l.	Data accettazione: 16/12/2019
Doc. di accompagnamento:	P0679 A	Data inizio: 16/12/2019
Quantità conferita:	2000 ml	Data fine: 24/12/2019
Descrizione suggello:	Tappo a vite	Temp. all'arrivo: 4°C ± 2°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedura che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA N° 37.350_19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842 - art. 16 e 18 legge n°679 del 19.07.57 - D.M. 21.06.1978 - art. 8

ANALITA'	RISULTATO	UdM	U ⁽¹⁾	LIMITI
Conta Escherichia coli β glucuronidasi positivo Metodo: UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100ml		=0 ⁽²⁾
Conta batteri Coliformi Metodo: UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100ml		=0 ⁽²⁾
Conta Enterococchi intestinali Metodo: UNI EN ISO 7899-2:2003	0	UFC/100ml		=0 ⁽²⁾
Conta Microorganismi a 22°C Metodo: UNI EN ISO 6222:2001	< 1	UFC/ml		Senza variazioni anomale ⁽²⁾
Conta Microorganismi a 36°C Metodo: UNI EN ISO 6222:2001	< 1	UFC/ml		
Conta di spore di anaerobi solfitoriduttori (Clostridia) Metodo: UNI EN 28461-2:1994	0	UFC/100ml		
Concentrazione idrogenionica a 25°C pH Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man.29:2003	7,7	Adimens.	[$\pm$ 0,2]	>=6,5 and <=9,5 ⁽²⁾
Conducibilità elettrica a 20°C Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man.29:2003	830	μ S/cm	[$\pm$ 11]	<=2500 ⁽²⁾
*Cloro attivo libero Metodo: APAT CNR IRSA 4080 Man.29:2003	0,20	mg/l		=0,2 ⁽²⁾ Valore consigliato ⁽²⁾
*Odore Metodo: APAT CNR IRSA 2050 Man.29:2003	Inodore	Adimens.		Senza variazioni anomale ⁽²⁾
*Colore Metodo: APAT CNR IRSA 2020A Man.29:2003	Incolore	Adimens.		Senza variazioni anomale ⁽²⁾
*Sapore Metodo: APAT CNR IRSA 2080 Man.29:2003	Insapore	Adimens.		Senza variazioni anomale ⁽²⁾
*Turbidità Metodo: APAT CNR IRSA 2110 Man.29:2003	< 0,4	NTU		Senza variazioni anomale ⁽²⁾
Nitrato (NO ₃ ⁻) Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man.29:2003	2	mg/l NO ₃ ⁻		<=50 ⁽²⁾
Nitrito (NO ₂ ⁻) Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man.29:2003	<0,05	mg/l NO ₂ ⁻		<=0,50 ⁽²⁾
Ammonio (NH ₄ ⁺) Metodo: APAT CNR IRSA 3030 Man.29:2003	< 0,05	mg/l NH ₄		<=0,5 ⁽²⁾
Ferro Metodo: APAT CNR IRSA 3020 Man.29:2003	<20	μ g/l		<=200 ⁽²⁾
Alluminio Metodo: APAT CNR IRSA 3020 Man.29:2003	< 20	μ g/l		<=200 ⁽²⁾

Laboratorio Ambiente e Salute s.r.l.

Via Stefano Barbato 10, 80147 Napoli - P.IVA:03060571217 - email@lassrl.com - Tel.: 0815516860 - Fax: 0815422400



**LABORATORIO
AMBIENTE E
SALUTE S.r.l.**



LAB N°0728L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

- Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute per
AUTOCONTROLLO prot. 310/95.

-Laboratorio iscritto nell'elenco della REGIONE CAMPANIA
prot. 091NA.

-Laboratorio autorizzato PNCS abilitato ad effettuare analisi
in ambito dei piani nazionali controllo salmonellosi
prot. L000620

RAPPORTO DI PROVA N° 37.350_19

ANALITA	RISULTATO	UDM	UM	LIMITI
---------	-----------	-----	----	--------

LEGISLAZIONE:

rif.2: Decreto Legislativo n°31/2001 e s.m.l.

NOTA:

- Se il risultato viene espresso come < ad una grandezza, si intende minore del limite di quantificazione LQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantizzata con accettabile precisione ed accuratezza.

NOTE/CONFORMITA':

Dall'esame dei risultati delle prove si evidenzia che il campione limitatamente ai parametri indagati, e tenendo conto dell'incertezza di misura ove calcolata, è CONFORME alla norma di riferimento se indicata.

Il direttore tecnico
Dott. Vitale Pasquale



* Prova non accreditata da Accredia

(1) Incertezza estesa, là dove indicata, calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

MOD RDP Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.6i SN E11F15LAS18

pag. 2 di 2

Laboratorio Ambiente e Salute s.r.l.

Via Stefano Barbato 10, 80147 Napoli - P.IVA:03060571217 - email@lassrl.com - Tel.: 0815516860 - Fax: 0815422400



**LABORATORIO
AMBIENTE E
SALUTE S.r.l.**



LAB N°0728L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

- Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute per
AUTOCONTROLLO prot. 310/95.

- Laboratorio iscritto nell'elenco della REGIONE CAMPANIA
prot. 091NA.

- Laboratorio autorizzato PNCS abilitato ad effettuare analisi
in ambito dei piani nazionali controllo salmonellosi
prot. L000620

Committente: Comune di Monte di Procida
Via Panoramica 80070 Monte di Procida - NA

Data emissione: 24-12-2019

Settore:	ACQUE		
Categoria merceologica:	Acque potabili		
Descrizione del campione:	Acqua da fontana pubblica Porto termine via Marconi, ore 11.35		
Procedura di camp.to: ⁽²⁾	POS 10 REV.13		
Note:	-		
Tipo imballo/contenitore:	Bottiglia sterile con sodio tiosolfato	Data campionamento:	16/12/2019
Campionato da:	Dott. Giuseppe Russo - LAS s.r.l.	Data accettazione:	16/12/2019
Doc. di accompagnamento:	P0679 C	Data inizio:	16/12/2019
Quantità conferita:	2000 ml	Data fine:	24/12/2019
Descrizione suggello:	Tappo a vite	Temp. all'arrivo:	4°C ± 2°C

Il presente Rapporto di prova riguarda esclusivamente il campione dichiarato e sottoposto ad analisi, esso non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta del laboratorio che lo emette. Ove il campionamento non venga effettuato dal laboratorio i dati di prelievo e le parti di procedure che lo prevedono sono sotto la responsabilità del committente

RAPPORTO DI PROVA N° 39.350_19

Certificato valido a tutti gli effetti di legge : art. 16 R.D. 1 marzo 1928 N°842 - art. 16 e 18 legge n°679 del 19.07.57 - D.M. 21.05.1978 - art. 8

ANALITA'	RISULTATO	UdM	U ⁽¹⁾	LIMITI
Conta Escherichia coli β glucuronidasi positivo Metodo: UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100ml		=0 ^{1,2}
Conta batteri Coliformi Metodo: UNI EN ISO 9308-1:2017	0	UFC/100ml		=0 ^{1,2}
Conta Enterococchi intestinali Metodo: UNI EN ISO 7899-2:2003	0	UFC/100ml		=0 ^{1,2}
Conta Microorganismi a 22°C Metodo: UNI EN ISO 6222:2001	< 1	UFC/ml		Senza variazioni anomale ^{1,2}
Conta Microorganismi a 36°C Metodo: UNI EN ISO 6222:2001	< 1	UFC/ml		
Conta di spore di anaerobi solfitoriduttori (Clostridia) Metodo: UNI EN 26461-2:1994	0	UFC/100ml		
Concentrazione idrogenionica a 25°C pH Metodo: APAT CNR IRSA 2060 Man.29:2003	7,5	Adimens.	[±0,2]	>=6,5 and <=9,5 ^{1,2}
Conducibilità elettrica a 20°C Metodo: APAT CNR IRSA 2030 Man.29:2003	812	µS/cm	[±10]	<=2500 ^{1,2}
*Cloro attivo libero Metodo: APAT CNR IRSA 4080 Man.29:2003	0,20	mg/l		=0,2 ^{1,2} Valore consigliato ^{1,2}
*Odore Metodo: APAT CNR IRSA 2050 Man.29:2003	Inodore	Adimens.		Senza variazioni anomale ^{1,2}
*Colore Metodo: APAT CNR IRSA 2020A Man.29:2003	Incolore	Adimens.		Senza variazioni anomale ^{1,2}
*Sapore Metodo: APAT CNR IRSA 2080 Man.29:2003	Insapore	Adimens.		Senza variazioni anomale ^{1,2}
*Turbidità Metodo: APAT CNR IRSA 2110 Man.29:2003	< 0,4	NTU		Senza variazioni anomale ^{1,2}
Nitrato (NO ₃ ⁻) Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man.29:2003	2	mg/l NO ₃ ⁻		<=50 ^{1,2}
Nitrito (NO ₂ ⁻) Metodo: APAT CNR IRSA 4020 Man.29:2003	<0,05	mg/l NO ₂ ⁻		<=0,50 ^{1,2}
Ammonio (NH ₄ ⁺) Metodo: APAT CNR IRSA 3030 Man.29:2003	< 0,05	mg/l NH ₄		<=0,5 ^{1,2}
Ferro Metodo: APAT CNR IRSA 3020 Man.29:2003	<20	µg/l		<=200 ^{1,2}
Alluminio Metodo: APAT CNR IRSA 3020 Man.29:2003	< 20	µg/l		<=200 ^{1,2}

Laboratorio Ambiente e Salute s.r.l.

Via Stefano Barbato 10, 80147 Napoli - P.IVA:03060571217 - email@lassrl.com - Tel.: 0815516860 - Fax: 0815422400



**LABORATORIO
AMBIENTE E
SALUTE S.r.l.**



LAB N°0728L

Membro degli Accordi di Mutuo
Riconoscimento EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual
Recognition Agreements

- Laboratorio autorizzato dal Ministero della Salute per
AUTOCONTROLLO prot. 310/95.

- Laboratorio iscritto nell'elenco della REGIONE CAMPANIA
prot. 091NA.

- Laboratorio autorizzato PNCS abilitato ad effettuare analisi
in ambito dei piani nazionali controllo salmonellosi
prot. L000620

RAPPORTO DI PROVA N° 39.350_19

ANALITA	RISULTATO	U _{PM}	U ₉₅	LIMITI
---------	-----------	-----------------	-----------------	--------

LEGISLAZIONE:

rif.2: Decreto Legislativo n°31/2001 e s.m.i.

NOTA:

- Se il risultato viene espresso come < ad una grandezza, si intende minore del limite di quantificazione LQ che è la più bassa concentrazione di analita nel campione che può essere quantizzata con accettabile precisione ed accuratezza.

NOTE/CONFORMITÀ:

Dall'esame dei risultati delle prove si evidenzia che il campione limitatamente ai parametri indagati, e tenendo conto dell'incertezza di misura ove calcolata, è CONFORME alla norma di riferimento se indicata.

Il direttore tecnico
Dott. Vitale Pasquale



* Prova non accreditata da Accredia

(1) Incertezza estesa, là dove indicata, calcolata applicando un fattore di copertura pari a 2 corrispondente ad un livello di fiducia circa del 95%

(2) Il campionamento è escluso dall'accreditamento

MOD RDP Software: Cartesio Second Edition rev. 2.8.6i SN E11F15LAS18

pag. 2 di 2

Laboratorio Ambiente e Salute s.r.l.

Via Stefano Barbato 10, 80147 Napoli - P.IVA:03060571217 - email@lassrl.com - Tel.: 0815516860 - Fax: 0815422400



**LABORATORIO
AMBIENTE E
SALUTE S.r.l.**

Ministero della Salute 310/95
Regione Campania 091NA

Via Stefano Barbato 10, 80147 Napoli (NA)
P.IVA 03060571217 - email@lassrl.com
Tel: 081 5516860 - Fax: 081 5422400

www.lassrl.com

Intestazione cliente

COMUNE DI MONTE DI
PROCIDA
VIA PANDRATICA SNC.
MONTE DI PROCIDA (NA)
cod.

Verb n°

P0036

del

16/01/2020

Idoneità strumenti e materiali
per il campionamento

C
NA

☐ RDP via mail
☐ Campioni esibiti
☐ No val. riferimento
☐ Extracontratto
☐ Reso campioni
☐ Oneri campionamento
☐ Conclusioni
☐ RDP in eng

Riservato per accettazione

MOD.VRC

CAMPIONE	Quantità	Categoria	Fase	Descrizione campione	Analiti/Contratto/Cod.analisi	INV.CH INV.MB STAMP
A	AL + 1L	H ₂ O POTABILI	ICL DDL	FONTANINA PUBBLICA PIAZZA 27 GENNAIO	ROUTINE	
B	AL + 1L	H ₂ O POTABILI	ICL DDL	FONTANINA PUBBLICA PIAZZA S. ANTONIO	ROUTINE	
C	AL + 1L	H ₂ O POTABILI	ICL DDL	FONTANINA PUBBLICA PIAZZA S. GIUSEPPE	ROUTINE	
D	AL + 1L	H ₂ O POTABILI	ICL DDL	FONTANINA PUBBLICA VIA BELLARISTA RUSCA SERBATOIO	ROUTINE	
E	AL + 1L	H ₂ O POTABILI	ICL DDL	FONTANINA PUBBLICA NEL FARMACIO IN VIA CATTOLA (N. 1 E N. 2 SUD)	ROUTINE	
F	Quantità	Categoria	Fase	Descrizione campione	Analiti/Contratto/Cod.analisi	INV.CH INV.MB STAMP

Riservato per accettazione ☐ Conforme ☐ Diforme ☐ Accettato con riserva

Elenco categorie: ACQUE: Potabili, Reflui (su Suolo/Acque sup., Fognatura, ass. Domestici), Termominerali (Sorgenti, Attrezzature, Privati), Piacina (Ludica, Idromassaggio) + (Inmissione, Vaso), Balneazione, Drenaggio/Climatizzazione/Processo. ALIM. SOLIDI: Carne (Sezionati, Preparati, Prodotti, Macinati) + (Rosci, Bianchi) + (Consumare Crudo: Cotto), Pescato, Frutta/Ortaggi, Gelati/Ovoprodotti, Latticini-Caseari (Con Latte o Siero Pastorizzato, Termizzato, Crudo) + (Stagionato: Friccio, Pasta molle), Pronti al consumo. ALIM. LIQUIDI: Latte (Pastorizzato, Termizzato, Crudo) + (Bufalina, Bovino, Ovino, Caprino), Succhi e bevande (Termizzati, Pastorizzati, Crudi). ARIA: Camere bianche, Ambienti di lavoro. SUPERFICI: Camere bianche, Industria alimentare, Corriere (Bovine, Suine, Caprine, Ovine, Avicole, Equine), Depositi/Incrostazioni/Fanghi/Biofilm. | Sigle: ICL: in corso di lavorazione; DDL: Dopo disinfezione e lavaggio; RDP: Rapporto di prova; C: Conforme; NA: Non applicabile.

Se il campionamento viene eseguito da personale del LAS S.r.l., le procedure si rifanno a quelle ACCREDITATE per la categoria merceologica indicata, in alternativa viene adottata la POS10 in vigore, salvo diversamente indicato.