NATURA
Il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasrl.it
sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 14/04148 DEL: 28/04/2014

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA ROMA, 107
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	GIOVANNI BARBUTI
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	10105/2014
TEMPERATURA AMBIENTALE:	17.0 °C

DATA CAMPIONAMENTO:	22/04/2014	**ORA DI CAMPIONAMENTO:**	09:30
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	22/04/2014		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	22/04/2014	**ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:**	14:00
N° ACCETTAZIONE:	14/04148		

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 22/04/14
Data fine prova: 28/04/14

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE	
CLORO LIBERO	UNI EN ISO 7393-1: 2002	mg/l	0,220	Valore consigliato 0,2	(2)
pH	UNI EN ISO 10523: 2009	Unità di pH	7,5	[6,5-9,5]	(2)
CONDUTTIVITA' ELETTRICA	UNI EN 27888: 1995	µS/cm	700	2.500	(2)
TORBIDITA'	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	<0.4	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
COLORE	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
ODORE	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
AZOTO AMMONIACALE	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5	(2)
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5	(2)
ALLUMINIO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 4	200	(2)
FERRO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 5	200	(2)
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	UFC/100 ml	0	0	(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	1		(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	1		(2)
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0	(2)

NATURA
Il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasrl.it
sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 14/04148 DEL: 28/04/2014

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	VIA ROMA, 107
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	GIOVANNI BARBUTI
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	10105/2014
TEMPERATURA AMBIENTALE:	17.0 °C

DATA CAMPIONAMENTO:	22/04/2014
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	22/04/2014
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	22/04/2014
N° ACCETTAZIONE:	14/04148

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 22/04/14
Data fine prova: 28/04/14

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

(2) DLgs n° 31 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Il campione risulta CONFORME ai sensi della normativa di cui alla nota

**Campionamento escluso dall'accreditamento

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80 % ed il 120 %, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.
I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA
Dott. Fortunato Vilasi
CHIMICO
A 484

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fortunato Vilasi

NATURA
Il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasrl.it
sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 14/04149 DEL: 28/04/2014

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZA S. ANTONIO
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	GIOVANNI BARBUTI
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	10106/2014

DATA CAMPIONAMENTO:	22/04/2014	**ORA DI CAMPIONAMENTO:**	09:45
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	22/04/2014		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	22/04/2014	**ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:**	14:00
N° ACCETTAZIONE:	14/04149		

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 22/04/14

Data fine prova: 28/04/14

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE	
CLORO LIBERO	UNI EN ISO 7393-1: 2002	mg/l	0,190	Valore consigliato 0,2	(2)
pH	UNI EN ISO 10523: 2009	Unità di pH	7,5	[6,5-9,5]	(2)
CONDUTTIVITA' ELETTRICA	UNI EN 27888: 1995	µS/cm	650	2.500	(2)
TORBIDITA'	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	<0.4	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
COLORE	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
ODORE	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
AZOTO AMMONIACALE	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5	(2)
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5	(2)
ALLUMINIO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 4	200	(2)
FERRO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 5	200	(2)
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	UFC/100 ml	0	0	(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	1		(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	0		(2)
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0	(2)

NATURA
Il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasrl.it
sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 14/04149 DEL: 28/04/2014

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	PIAZZA S. ANTONIO
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	GIOVANNI BARBUTI
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	10106/2014
DATA CAMPIONAMENTO:	22/04/2014
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	22/04/2014
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	22/04/2014
N° ACCETTAZIONE:	14/04149

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 22/04/14

Data fine prova: 28/04/14

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

(2) DLgs n° 31 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Il campione risulta CONFORME ai sensi della normativa di cui alla nota

**Campionamento escluso dall'accreditamento

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80 % ed il 120 %, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.
I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA Dott. Fortunato Vilasi CHIMICO A 484

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fortunato Vilasi

NATURA
Il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasrl.it
sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 14/04150 DEL: 28/04/2014

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	POZZO INCROCIO PANORAMICA
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	GIOVANNI BARBUTI
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	10107/2014
TEMPERATURA AMBIENTALE:	17.0 °C

DATA CAMPIONAMENTO:	22/04/2014	**ORA DI CAMPIONAMENTO:**	10:00
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	22/04/2014		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	22/04/2014	**ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:**	14:00
N° ACCETTAZIONE:	14/04150		

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 22/04/14
Data fine prova: 28/04/14

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE	
CLORO LIBERO	UNI EN ISO 7393-1: 2002	mg/l	0,250	Valore consigliato 0,2	(2)
pH	UNI EN ISO 10523: 2009	Unità di pH	7,7	[6,5-9,5]	(2)
CONDUTTIVITA' ELETTRICA	UNI EN 27888: 1995	µS/cm	662	2.500	(2)
TORBIDITA'	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	<0.4	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
COLORE	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
ODORE	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
AZOTO AMMONIACALE	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5	(2)
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5	(2)
ALLUMINIO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 4	200	(2)
FERRO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 5	200	(2)
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	UFC/100 ml	0	0	(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	13		(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	5		(2)
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0	(2)

NATURA
Il mondo che vuoi

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasrl.it
sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 14/04150 DEL: 28/04/2014

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	POZZO INCROCIO PANORAMICA
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	GIOVANNI BARBUTI
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	10107/2014
TEMPERATURA AMBIENTALE:	17.0 °C

DATA CAMPIONAMENTO:	22/04/2014
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	22/04/2014
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	22/04/2014
N° ACCETTAZIONE:	14/04150

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 22/04/14

Data fine prova: 28/04/14

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

(2) DLgs n° 31 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Il campione risulta CONFORME ai sensi della normativa di cui alla nota

**Campionamento escluso dall'accreditamento

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80 % ed il 120 %, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.
I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.

Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA
Dott. Fortunato Vilasi
CHIMICO
A 484

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fortunato Vilasi

NATURA
Il mondo che vuoi

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasrl.it
sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 14/04151 DEL: 28/04/2014

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	FONTANINO VIA CAPPELLA
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	GIOVANNI BARBUTI
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	10108/2014
TEMPERATURA AMBIENTALE:	18.0 °C

DATA CAMPIONAMENTO:	22/04/2014	**ORA DI CAMPIONAMENTO:**	10:30
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	22/04/2014		
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	22/04/2014	**ORA ACCETTAZIONE CAMPIONE:**	14:00
N° ACCETTAZIONE:	14/04151		

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 22/04/14
Data fine prova: 28/04/14

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE	
CLORO LIBERO	UNI EN ISO 7393-1: 2002	mg/l	0,180	Valore consigliato 0,2	(2)
pH	UNI EN ISO 10523: 2009	Unità di pH	7,5	[6,5-9,5]	(2)
CONDUTTIVITA' ELETTRICA	UNI EN 27888: 1995	µS/cm	654	2.500	(2)
TORBIDITA'	APAT CNR IRSA 2110 Man 29 2003	NTU	< 1	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
COLORE	APAT CNR IRSA 2020 A Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
ODORE	APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
SAPORE	APAT CNR IRSA 2080 Man 29 2003	tasso diluiz.	0	Accettabile e senza variazioni anomale	(2)
AZOTO AMMONIACALE	APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5	(2)
AZOTO NITROSO	APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003	mg/l	<0.05	0,5	(2)
ALLUMINIO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 4	200	(2)
FERRO	EPA 6020A:2007	µg/l	< 5	200	(2)
SPORE DI CLOSTRIDI SOLFITO RIDUTTORI	APAT CNR IRSA 7060 B Man 29 2003	UFC/100 ml	0	0	(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 22 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	4		(2)
CONTA MICROBICA TOTALE SU AGAR A 37 °C	UNI EN ISO 6222: 2001	UFC/ml	3		(2)
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI BATTERI COLIFORMI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0	(2)

NATURA
Il mondo che vuoi.

Natura S.r.l.
Sede Legale e Laboratorio di analisi:
Via Gioacchino Rossini, 16
80026 Casoria (NA)
P.IVA 02887711212
Tel 081/5737038 Fax 081/5739776
E-mail: natura@naturasrl.it
sito internet: www.naturasrl.it

SISTEMA GESTIONE QUALITÀ IN CONFORMITÀ CON LA NORMA UNI EN ISO 9001:2008

ilac-MRA

ACCREDIA
L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO
LAB N° 0562

RAPPORTO DI PROVA N. 14/04151 DEL: 28/04/2014

COMMITTENTE:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
INDIRIZZO COMMITTENTE:	VIA PANORAMICA 80070 MONTE DI PROCIDA (NA)
PARTITA IVA E/O COD. FISCALE:	00548810639
UBICAZIONE CAMPIONAMENTO:	COMUNE DI MONTE DI PROCIDA
PUNTO DI CAMPIONAMENTO:	FONTANINO VIA CAPPELLA
DESCRIZIONE CAMPIONE:	ACQUA POTABILE
CAMPIONAMENTO A CURA DI:	TECNICI DEL LABORATORIO NATURA SRL
NOME E COGNOME DEL CAMPIONATORE:	GIOVANNI BARBUTI
PROCEDURA/PIANO DI CAMPIONAMENTO:	RAPPORTI ISTISAN 07/31 ISS.PGA.901.REV00 + RAPPORTI ISTISAN 07/5**
N° VERBALE DI CAMPIONAMENTO:	10108/2014
TEMPERATURA AMBIENTALE:	18.0 °C

DATA CAMPIONAMENTO:	22/04/2014
DATA RICEZIONE CAMPIONE:	22/04/2014
DATA ACCETTAZIONE CAMPIONE:	22/04/2014
N° ACCETTAZIONE:	14/04151

Tipo analisi: **CONTROLLO DI ROUTINE**

Data inizio prova: 22/04/14
Data fine prova: 28/04/14

ELEMENTO	METODO DI PROVA	U.M.	RISULTATO	LIMITE
RICERCA ED ENUMERAZIONE DI ESCHERICHIA COLI	UNI EN ISO 9308-1: 2002 (ESCLUSO PAR 8.4)	UFC/100 ml	0	0 (2)

(2) DLgs n° 31 02/02/2001 e successive modifiche (Decreto del 05/09/2006)

Pareri ed interpretazioni - non oggetto dell'accreditamento ACCREDIA:

Il campione risulta CONFORME ai sensi della normativa di cui alla nota

**Campionamento escluso dall'accreditamento

Ove applicabile, se il recupero del singolo analita è compreso tra l'80 % ed il 120 %, non si utilizza il fattore di correzione nel calcolo della concentrazione.
I risultati del presente rapporto di prova si devono intendere riferiti esclusivamente al campione sottoposto a prova.
Il presente rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente se non previa approvazione scritta da parte di questo Laboratorio.

ORDINE DEI CHIMICI DELLA CAMPANIA
Dott. Fortunato Vilasi
CHIMICO
A 484

Il Responsabile del Laboratorio
Dott. Fortunato Vilasi